ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

EVEREL Group S.p.A.
9 Via Cavour
37067 VALEGGIO SUL MINCIO
Verona
ITALY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Einbau-Signalleuchte
Indicating and signalling device

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0710 Teil 11:1968-05
DIN VDE 0710 Teil 1:1969-03

Aktenzeichen: 4270100-4200-0014 / 157602
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 22845 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1981-04-09
(letzte Änderung/updated 2012-11-12)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name andregistered seat of the Certificate holder*
EVEREL Group S.p.A., 9 Via Cavour, 37067 VALEGGIO SUL MINCIO, Verona, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
4270100-4200-0014 / 157602 / FG11 / KF

letzte Änderung / *updated* 2012-11-12 | Datum / *Date* 1981-04-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 22845
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 22845.

Einbau-Signalleuchte
Indicating and signalling device

Typ(en) / *Type(s)*:

A 21...
B 24...
C 27...
D 28...
E 31...
F 33...
G 34...
H 41...
I 42...
K 43...
L 44...
M 51...
N 53...

Anmerkung *Remark*	Die Punkte werden ersetzt durch Ziffern oder Buchstaben für Ausführungsvarianten *Dots at the type no. replace variable marking of extensions*
Bemessungsspannung *Rated voltage*	110 V 230 V 250 V 400 V
Bemessungstemperatur *Rated temperature*	T 90℃ T 120 ℃ T 150 ℃
Befestigung *Fixing*	muß durch den Einbau sichergestellt werden *depends on building-in*
Lampe(n)	A...N : fest eingebaute Glimmlampen mit Vorwiderstand und

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name andregistered seat of the Certificate holder*
EVEREL Group S.p.A., 9 Via Cavour, 37067 VALEGGIO SUL MINCIO, Verona, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
4270100-4200-0014 / 157602 / FG11 / KF

letzte Änderung / *updated* 2012-11-12 | Datum / *Date* 1981-04-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 22845
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 22845.

Lamp(s)	wahlweise Löschwiderstand *fixed glow-lamps with serial resistor and alternatively parallel resistor* A, F: fest eingebaute LED mit Vorwiderstand und Diode *fixed light emitting diode (LED) ,serial resistor and diode*
Schutzmaßnahme *Protection against electric shock*	Einbaugerät *appliance for building-in*
Netzanschluss *Supply*	A, C, D, E, F, I: Steckanschluß (Rund-Steckverbinder) gesondert geprüft nach EN 60598-1 Abschn. 15 oder A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N: Flachstecker 6,3 x 0,8 oder 4,8 x 0,8 nach EN 61210 A...N: freie Leitungsenden *A, C, D, E, F, I: plug-connection separately tested acc. to EN 60598 subcl. 15 or* *A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N: tab-connectors 6,3 x 0,8 or 4,8 x 0,8 acc. to EN 61210* *A...N: tails* A, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N: Schraubenlose Anschlußklemmen, gesondert geprüft nach EN 60598-1 Abschn. 15 *A, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N: screwless terminals, acc. to EN 60598-1 subcl. 15*
Glühdrahtfestigkeit *Glow wire resistance*	650°C; (no ignition)
Kriechstromfestigkeit *Tracking resistance*	PTI 175 (PC,PA,PET,AKULON) PTI 600 (APEC)
Weitere Angaben *Further information*	siehe Anlagen 1 *see annex 1*

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No.	Blatt / page
22845	4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name andregistered seat of the Certificate holder*
EVEREL Group S.p.A., 9 Via Cavour, 37067 VALEGGIO SUL MINCIO, Verona, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
4270100-4200-0014 / 157602 / FG11 / KF	2012-11-12	1981-04-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 22845
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 22845.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the ***EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC*** *including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG11
Section FG11

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No. 22845 | Beiblatt / Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name andregistered seat of the Certificate holder*
EVEREL Group S.p.A., 9 Via Cavour, 37067 VALEGGIO SUL MINCIO, Verona, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
4270100-4200-0014 / 157602 / FG11 / KF	2012-11-12	1981-04-09

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 22845.
This supplement is part of the Certificate No. 22845.

Einbau-Signalleuchte
Indicating and signalling device

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*	
30006393	EVEREL Group S.p.A. 9 Via Cavour 37067 VALEGGIO SUL MINCIO Verona ITALY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG11
Section FG11

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555